

様式2

煙突から排出される排ガス測定結果記録(令和6年度)

施設名: 第1工場2号炉

採取した月日	基準値	*****	5月27日	*****	*****	8月26日	9月2日	10月4日	稼働停止
測定結果の得られた月日		*****	6月25日	*****	*****	9月24日	10月11日	11月22日	
下段(月日):ダイオキシン類		*****	-	*****	*****	-	-	-	
硫黄酸化物 (ppm)		15	<1	*****	*****	<1	<1	<1	
ばいじん (mg/m ³ N)	30	*****	<3	*****	*****	<3	<3	<3	
塩化水素 (mg/m ³ N)	62	*****	<5	*****	*****	<5	<5	<5	
窒素酸化物 (ppm)	75	*****	65	*****	*****	60	62	62	
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	0.5	*****	-	*****	*****	-	-	-	

施設名: 第2工場1号炉

採取した月日	基準値	4月3日	5月10日	*****	7月17日	*****	*****	*****	11月13日	12月13日	1月10日	*****	3月12日
測定結果の得られた月日		5月23日	6月25日	*****	8月21日	*****	*****	*****	12月23日	1月22日	2月21日	*****	3月31日
下段(月日):ダイオキシン類		-	-	*****	-	*****	*****	*****	12月20日	-	-	*****	-
硫黄酸化物 (ppm)		10	<1	<1	*****	<1	*****	*****	<1	<1	<1	*****	<1
ばいじん (mg/m ³ N)	20	<3	<3	<3	*****	<3	*****	*****	<3	<3	<3	*****	<3
塩化水素 (mg/m ³ N)	41	<5	<5	<5	*****	<5	*****	*****	<5	<5	<5	*****	<5
窒素酸化物 (ppm)	30	19	19	19	*****	19	*****	*****	20	19	20	*****	23
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	0.1	-	-	-	*****	-	*****	*****	0.0016	-	-	*****	-

施設名: 第2工場2号炉

採取した月日	基準値	4月12日	5月24日	6月17日	*****	8月9日	*****	10月25日	11月15日	12月11日	1月23日	*****	3月12日
測定結果の得られた月日		5月23日	6月25日	7月17日	*****	9月24日	*****	11月22日	12月23日	1月22日	2月21日	*****	3月31日
下段(月日):ダイオキシン類		-	-	-	*****	-	*****	-	12月20日	-	-	*****	-
硫黄酸化物 (ppm)		10	<1	<1	<1	*****	<1	*****	<1	<1	<1	*****	<1
ばいじん (mg/m ³ N)	20	<3	<3	<3	<3	*****	<3	*****	<3	<3	<3	*****	<3
塩化水素 (mg/m ³ N)	41	<5	<5	<5	<5	*****	<5	*****	<5	<5	<5	*****	<5
窒素酸化物 (ppm)	30	19	24	25	*****	20	*****	17	22	16	17	*****	19
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	0.1	-	-	-	*****	-	*****	-	0.0016	-	-	*****	-

注. 測定値は、酸素12%換算値とする。