

様式2

煙突から排出される排ガス測定結果記録(令和7年度)

施設名:第2工場1号炉

採取した月日	基準値	4月11日											
測定結果の得られた月日		5月22日											
下段(月日):ダイオキシン類		—											
硫黄酸化物 (ppm)	10	<1											
ばいじん (mg/m ³ N)	20	<3											
塩化水素 (mg/m ³ N)	41	<5											
窒素酸化物 (ppm)	30	15											
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	0.1	—											

施設名:第2工場2号炉

採取した月日	基準値	4月17日											
測定結果の得られた月日		5月22日											
下段(月日):ダイオキシン類		—											
硫黄酸化物 (ppm)	10	<1											
ばいじん (mg/m ³ N)	20	<3											
塩化水素 (mg/m ³ N)	41	<5											
窒素酸化物 (ppm)	30	18											
ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	0.1	—											

注. 測定値は、酸素12%換算値とする。