

## 違反対象物一覧表

令和6年12月25日現在

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署
		公表該当違反事項	根拠法令等の条項	違反の部分等		
龍あん	尼崎市道意町6丁目56番地	自動火災報知設備の未設置	消防法第17条第1項 (消防法施行令第21条第1項第10号)	建物2階部分	令和6年12月9日	西消防署
プルメリア	尼崎市元浜町4丁目42番地	スプリンクラー設備の未設置	消防法第17条第1項 (消防法施行令第12条第1項第1号)	建物全体	令和6年10月15日	西消防署