

令和7年3月11日	
所 属	公営企業局下水道建設課
所属長	木村 公一
電 話	06-6489-6562

下水道施設の緊急点検結果について

尼崎市では、下水道施設が原因と思われる道路陥没事故が発生していることを受け実施した緊急点検の結果をお知らせします。

1 点検の概要

硫化水素が発生しやすく腐食のおそれ大きい8箇所（伏せ越し5箇所、圧送管吐出し3箇所）において、硫化水素濃度を測定するとともに、マンホールの鉄蓋とその周辺状況及び内部等に損傷、腐食、劣化やその他の異状が無いか目視等により点検しました。

2 点検時期

令和7年2月27日（木）、28日（金）及び3月6日（木） 3日間
（雨天の影響により一部順延しました）

3 点検結果

硫化水素の発生による腐食等の異状はありませんでした。

以 上

【参考資料】点検の様子

