

尼崎市エネルギーの地産地消促進事業

質疑事項に対する回答

番号	該当資料名・頁	質問内容	尼崎市 回答
1	尼崎市エネルギーの地産地消促進事業に係るパートナー事業者選定公募型プロポーザル実施要領・3頁	6 応募の手続き (1) 参加表明書の提出 エ 提出様式 (イ) 企業グループ構成申請書(様式第2号)について、 ・各社の押印は不要でしょうか。 ・用紙を追加する際の割印は代表企業の押印でよろしいでしょうか。	各社の押印は不要です。 用紙追加の際の割印についても不要でお願いいたします。
2	(様式第5号)	「※」部分について、自治体様がHPなどで公表していない場合、何を添付したらよろしいでしょうか。自治体様から実施証明を受領する必要がありますでしょうか。	事業実績が確認できる資料であれば、特に指定はございません。
3	(別紙3) 仕様書1頁3.(5)	年間余剰電力量(kWh/年)について、別紙3の実績値(18,847,060kWh/年)と、仕様書の計画値(29,374,728kWh)とで数値が異なります。 ・計画値の量30分値は、別紙3の30分値を「29,374,728÷18,847,060=1.56倍」として考えればよろしいでしょうか。 ・発電休止月や1炉運転、2炉運転の日数は変わらないでしょうか。	①発電休止月や1炉運転、2炉運転の日数は変わらないでしょうか。 ⇒発電休止月はごみ処理計画に合わせて変動します。 第2工場の運転日数について、 R5年度運転実績: 1炉運転 159日、2炉運転 122日 R8年度運転計画: 1炉運転 103日、2炉運転 202日 ※R8年度の運転計画については未確定のものであり、ごみ処理計画等に合わせて大きく変更になる場合があります。 ② 計画値の量30分値は、別紙3の30分値を「29,374,728÷18,847,060=1.56倍」として考えればよろしいでしょうか。 ⇒①の回答にもある通り、運転日数・日程に違いがあるため、30分計画値については単純に総電力量の比率を適応する場合とは異なります。

尼崎市エネルギーの地産地消促進事業

質疑事項に対する回答

番号	該当資料名・頁	質問内容	尼崎市 回答
4	(別紙1) (別紙2) (別紙4)2頁	<p>尼崎市神崎浄水場、柴島取水場、野間ポンプ場の需要電力量について、令和5年度実績(別紙1、2)と、別紙4(予定使用電力量)とで数値が異なります。</p> <p>・ 予定使用電力量の30分値は、実績(別紙1)の30分値を「別紙4の予定使用電力量÷別紙2の実績使用電力量」の倍数だけ増やすことでよろしいでしょうか。</p>	<p>別紙4の神崎浄水場、柴島取水場、野間ポンプ場のデータが令和5年度実績ではない値を記載しておりました。申し訳ございません。</p> <p>正しくは 神崎浄水場 : 4,314,419(kWh) 柴島取水場 : 663,724(kWh) 野間ポンプ場 : 1,320,408(kWh) です。</p> <p>ホームページ上のデータも差し替えましたのでよろしく願いいたします。</p>
5	尼崎市エネルギーの地産地消促進事業に係る パートナー事業者選定公募型プロポーザル実施領 6応募の手続き (3)企画提案書等の提出 エ 提出部数	<p>「(3) アの提出書類を9部(カラー)と電子データを提出すること」と記載されていますが、下記(ア)~(カ)の書類を9部ずつ(カラー)をファイルにて製本、もしくはホッチキス止めする等の提出方法に指定はありますでしょうか。製本等で一つにまとめる場合、下記(ア)を上から順番に製本する形で宜しいでしょうか。また印刷について、片面印刷、両面印刷等の指定はありますでしょうか。</p> <p>(ア) 提案書 表紙(様式第4号) (イ) 企画提案書 (ウ) 会社概要及び業務実績書(様式第5号) (エ) 市税に未納がないことの証明書 (オ) 消費税納税証明書 (カ) 売電供給提案価格(様式第6号)</p>	<p>製本方法、印刷等については特に指定はありません。</p> <p>書類の順番は(ア)を上から順番になるようお願いいたします。</p>

尼崎市エネルギーの地産地消促進事業

質疑事項に対する回答

番号	該当資料名・頁	質問内容	尼崎市 回答
6	同上	(イ) 市税に未納がないことの証明書 (オ) 消費税納税証明書 ・納税証明書は原本が必要でしょうか。写しでも不問でしょうか。 ・証明書の有効期限はありますか。 エ 提出部数 ・納税証明書も9部必要でしょうか。必要な場合、原本が9部必要 でしょうか。	写しでの提出で問題ありません。 発行年月日が企画書類提出日から3か月以内のものでお願い いたします。 提出部数は9部でお願いいたします。
7	尼崎市エネルギー の地産地消促進事 業に係る パートナー事業者選 定公募型プロポーザ ル実施領 6応募の手続き (3)企画提案書等の 提出 (オ) 消費税納税証明 書	提出書類(オ) 消費税納税証明書は納税証明書(その3の3)を提 出する形でよろしいでしょうか。指定の書類があればご教示いた だけますと幸いです。	納税証明書(その3の3)の提出で問題ありません。

尼崎市エネルギーの地産地消促進事業

質疑事項に対する回答

番号	該当資料名・頁	質問内容	尼崎市 回答
8	参加表明書(様式第1号) 提案書 表紙(様式第4号) 質疑書(様式第3号)	「提出者」には担当者名、代表者名どちらを記入すればよろしいでしょうか。「提出者」に記載すべき内容の指定があればご教示いただけますと幸いです。	<p>参加表明書(様式第1号) 提出者:代表者名の記載をお願いいたします。 内容:「所在地」「会社名」「代表者氏名(役職込)」の記載をお願いいたします。</p> <p>提案書 表紙(様式第4号) 提出者:代表者名の記載をお願いいたします。 内容:「所在地」「会社名」「代表者氏名(役職込)」の記載をお願いいたします。</p> <p>質疑書(様式第3号) 提出者:会社名・担当者名どちらでも構いません。 内容:会社名の場合 ⇒会社名の記載をお願いいたします。 担当者名の場合⇒担当者名の記載をお願いいたします。</p>
9	会社概要及び業務実績書(様式第5号) ・清掃工場で発電された余剰電力の買取実績※ ・自己託送の実績(支援を含む)※ ・自己託送による電力供給施設(支援を含む)※	実績等は1件の記載でよろしいでしょうか。自己託送実績について、契約先、もしくは案件名(発注業務名)を記載する形で宜しいでしょうか。	実績は全て記載をお願いいたします。 内容は案件名で問題ありません。

尼崎市エネルギーの地産地消促進事業

質疑事項に対する回答

番号	該当資料名・頁	質問内容	尼崎市 回答
10	尼崎市エネルギーの地産地消促進事業仕様書 余剰電力売却契約	余剰電力売却契約について、現段階で想定されている契約書案があれば共有いただくこと可能でしょうか。受注者作成の契約書案をベースに協議するという形であればこの限りではありません。	契約書については協定締結後に両方で協議していきます。
11	尼崎市エネルギーの地産地消促進事業仕様書 6.施設への電力供給 力実績報告	(イ)託送施設別の自己託送実績電力量及び金額とありますが、金額とは電気料金を指しますでしょうか。その他の金額を指す場合は具体的にご教示いただけますと幸いです。	自己託送分として託送施設に請求した料金を指します。

尼崎市エネルギーの地産地消促進事業

質疑事項に対する回答

番号	該当資料名・頁	質問内容	尼崎市 回答
12	尼崎市エネルギーの地産地消促進事業に係る パートナー事業者選定公募型プロポーザル実施領 6 応募手続き (3)企画提案書等の提出 (カ)売電供給提案価格	様式第6号について、9部印刷する際、各施設の自己託送の送電量について印刷での提出は不要という認識で宜しいでしょうか。電子データ送付のみで問題ないかご教示いただけますと幸いです。	シート名「売電供給提案価格」については印刷での提出を願いますが、各施設の自己託送の送電量についてはデータ送付のみで問題ありません。
13	尼崎市エネルギーの地産地消促進事業仕様書 7 市内事業者への地産地消電力の供給 (9)実績報告	「契約内容について速やかに本市に報告すること」とありますが、契約内容はどの程度の内容を報告する形になりますでしょうか。契約単価等の具体的な詳細情報も報告対象になりますでしょうか。	報告内容としましては ・会社名 ・施設名 ・住所 ・契約電力 ・使用電力量 をお願いいたします。 契約単価等の金額については報告は不要です。

尼崎市エネルギーの地産地消促進事業

質疑事項に対する回答

番号	該当資料名・頁	質問内容	尼崎市 回答
14	尼崎市エネルギーの地産地消促進事業仕様書・1頁	<p>3 事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・余剰買取量は仕様書に記載のとおり、自己託送を含む全量で余剰電力売却価格を算定致しますが、実際の余剰電力売却契約では自己託送相当量は除く必要があると思料致します。当方の認識に齟齬はございませんでしょうか。 	<p>余剰買取量は仕様書のとおりですが、契約については協定締結後、両者で協議いたします。</p>
15	尼崎市エネルギーの地産地消促進事業仕様書・6頁	<p>※燃料費調整額、市場価格調整額は関西電力の令和7年4月1日より適用される・・・</p> <ul style="list-style-type: none"> ・弊社では、毎月の燃料費調整単価および市場価格調整単価について、以下のとおり計算いたしますが、ご承諾いただけますでしょうか。 <p>『市場価格調整単価については、旧一般電気事業者(関西電力株式会社)と同じ算定諸元を用いて計算いたしますが、特別高圧及び高圧500kW以上(協議制)の施設については、関西電力より一カ月遅れて、毎月の請求に反映されます。</p> <p>※高圧500kW未満(実量制)の施設については、反映の遅れはございません。』</p>	<p>市場価格調整単価については協定締結後、両者で協議いたします。</p>

尼崎市エネルギーの地産地消促進事業

質疑事項に対する回答

番号	該当資料名・頁	質問内容	尼崎市 回答
16	(様式第5号) ・自己託送の実績 (支援を含む)※ ・自己託送による電力供給施設(支援を含む)※	実績がHP等で公表されていない為、自治体様の契約履行証明を提出したいと思います。電力供給先が複数市町村に跨る場合、契約履行証明書は主要な市町村のみでよろしいでしょうか。	1つの案件において、電力供給先が複数市町村に跨る場合、契約履行証明書は主要な市町村のみでも問題ありません。
17	(様式第5号) ・自己託送の実績 (支援を含む)※ ・自己託送による電力供給施設(支援を含む)※	多年度に渡り事業を継続している場合、契約履行証明は直近年度分でよろしいでしょうか。	多年度に渡り事業を継続している場合は直近年度分で問題ありません。

尼崎市エネルギーの地産地消促進事業

質疑事項に対する回答

番号	該当資料名・頁	質問内容	尼崎市 回答
18	(様式第6号) ・自己託送提案量	1炉運転と2炉運転とで自己託送提案量が異なる場合、どのように記載すればよろしいでしょうか。 1炉運転と2炉運転のパターンを別々のシートで記載すればよろしいでしょうか(各施設2シート×5施設=10シート)。 もしくは、カレンダー等にて1炉運転と2炉運転の予定日をお示し頂くことは可能でしょうか。	令和8年度の運転予定表につきましては、別ファイルにて確認をお願いいたします。(予定表については現段階での計画なので、焼却炉の状態等により変更になる可能性があります) 自己託送量につきましては、令和5年度の実績と令和8年度の予定表から提案していただければと思います。